

Tarnów Opolski, dnia 14.09.2020 r.

ZPE.271.09.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa drogi gminnej ul. Nowa w m. Nakło”

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie:

Pytanie 1

Proszę o podanie dokumentu wiodącego w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ, a dokumentacją. Występują różnice pomiędzy grubością kruszywa łamanego, 0-63,0mm dolna warstwa. SIWZ - 15cm, dokumentacja - 25cm.

Odpowiedź: Dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63 mm wynosi 25 cm-literówka w SIWZ.


Pytanie 2

Zgodnie z informacją zawartą w SIWZ, przedmiary robót są tylko pomocnicze - proszę zatem o informację, czy powinno się uwzględniać Element 4 - Oznakowanie pionowe. Brak informacji w projekcie.

Odpowiedź: W ofercie należy ująć wykonanie oznakowania pionowego

UWAGA!

Jednocześnie informuję że na podstawie art. 38 ust 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w /w przetargu nieograniczonym z dnia 16.09.2020 r. do dnia 21.09.2020 r do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2020 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6.

Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA

Magdalena Chudowska